

РЕКОМЕНДАЦИИ

по своевременной и качественной подготовке организаций торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения
Республики Башкортостан
в дни проведения новогодних и Рождественских праздников

1. Требования пожарной безопасности к объектам с массовым пребыванием людей.

Руководителям организаций и учреждений с массовым пребыванием людей, заблаговременно необходимо:

- согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного пожарного надзора;

- организационным приказом назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;

- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий и инструкции по действию обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные инструкции до обслуживающего персонала под роспись;

- проверить наличие в помещениях планов (схем) эвакуации людей в случае пожара, их соответствие действительной планировке;

- обеспечить надлежащее содержание эвакуационных выходов, которые должны быть свободными, оборудованы аварийным освещением от независимого источника электропитания;

- не загромождать проходы, выходы и подступы к средствам пожаротушения, не закрывать двери эвакуационных выходов на замки. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

- отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара;

2. При проведении новогодних и Рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

- использовать пиротехнические изделия в любых помещениях;

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и

загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- применять для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. тканевые материалы, вату, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролон и других легковоспламеняющихся материалов. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- содержать двери эвакуационных выходов во время представлений на трудно открываемых запорах (замках). Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок и создания эффектов мигания елочных гирлянд;

- устанавливать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних подарков;

- проводить ремонтные, окрасочные, огневые, сварочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

3. При организации торгового обслуживания и питания при проведении массовых мероприятий необходимо учитывать:

- обеспечение свободного доступа к пожарным гидрантам и другим водоисточникам для установки пожарной и другой специальной техники;

- обеспечение свободных проходов между торговыми рядами шириной не менее 2-х метров;

- исключение применения в конструкциях временных строений легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов;

- исключение использования электрических гирлянд и иллюминаций, не имеющих сертификатов соответствия;

- обеспечение территории проведения мероприятий первичными средствами пожаротушения;

- оборудование деревянных строений автоматической пожарной сигнализацией (автономными пожарными извещателями);

- недопущение применения теплогенерирующих газобаллонных установок без технических паспортов и инструкции по безопасному их применению;

- недопущение использования противопожарных расстояний для складирования горючих веществ и материалов, и установки декораций из

горючих материалов;

- исключение использования пиротехнических изделий.

4. Требования пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

4.1. При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли:

- необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплуатации изделий;
- отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить отдельно от годной для реализации пиротехнической продукции;
- запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями);
- запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических изделий на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв. метров;
- для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 кв. метров количество пиротехнических изделий не должно превышать более 100 килограммов по массе брутто. Загрузка пиротехническими изделиями торгового зала объекта торговли не должна превышать норму загрузки склада либо кладового помещения;
- пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в помещениях, выделенных противопожарными перегородками 1-го типа. Запрещается размещать изделия в подвальных помещениях и подземных этажах.

4.2. В процессе реализации (продажи) пиротехнической продукции выполняются следующие требования безопасности:

- а) витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых помещениях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра;
- б) пиротехнические изделия располагаются не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями не допускаются;
- в) в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий производится только в специализированных секциях продавцами-консультантами;
- г) пиротехнические изделия должны храниться в шкафах из негорючих

материалов, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями.

4.3. На объектах торговли запрещается:

а) размещать отделы, секции по продаже пиротехнических изделий, а также товаров в аэрозольной упаковке в торговом зале ближе 4 метров от выходов в лестничные клетки и другие эвакуационные выходы;

б) хранить пиротехнические изделия в помещениях, не имеющих оконных проемов или систем вытяжной противодымной вентиляции;

в) хранить пиротехнические изделия совместно с другими горючими веществами и материалами;

г) проводить огневые работы во время нахождения людей в торговых залах, а также в помещениях, где размещены на хранение пиротехнические изделия;

д) расфасовывать изделия в торговых залах и на путях эвакуации;

е) хранить пороховые изделия совместно с капсулями или пиротехническими изделиями в одном шкафу;

ж) размещать упаковку (тару) с изделиями и шкафы (сейфы) с изделиями в подвальных помещениях;

з) хранить пиротехнические изделия в подвальных помещениях.

4.4. Реализация (продажа) пиротехнических изделий запрещается:

а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях;

б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение);

в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия, при наличии следов порчи, истечении срока годности;

г) вне заводской потребительской упаковки.

Использование пиротехнических изделий необходимо производить строго в соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном расстоянии от массового скопления людей и объектов защиты (в том числе с учетом размеров опасной зоны).